

Prohlášení o vlastnostech

Číslo: DoP_hager_TG600Ay

1) Název výrobku:

Autonomní hlásič kouře

2) Kód výrobku:

TG600A 5 let

TG600AL 10 let

3) Zamýšlené použití:

Hlásič kouře pro použití v domácnostech v souladu s ČSN EN14604: 2005 + AC 2008

4) Registrované obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce:

Hager Security SAS – 140,rue du pré de l'Herme 38926 Crolles – Francie

5) Posouzení a ověření stálosti vlastností:

System 1

6) Provedení typové zkoušky a počáteční inspekce a řízení výroby: **Kriwan**

Číslo oznámení subjektu: 1772

Osvědčení o stálosti TG600A: 1772-CPR-140653

Osvědčení o stálosti TG600AL: 1772-CPR-140365

7) Evropské technické posouzení: **Neaplikováno**

8) Vlastnosti uvedené v prohlášení.

Základní charakteristika dle ČSN EN14604: 2005 + AC 2008	Vlastnosti
§ 4:12 - signály autonomního hlásiče	vyhovující
§ 4:13 - indikace vyjmutí baterie	vyhovující
§ 4:14 - připojení baterie	vyhovující
§ 4:15 - kapacita baterie	vyhovující
§ 4:16 - ochrana proti vniknutí cizích těles	vyhovující
§ 4:17 - dodatečné požadavky na autonomní hlásiče kouře řízené softwarem	vyhovující
§ 4:18 - propojitelné autonomní hlásiče kouře	vyhovující
§ 5.2 - opakovatelnost	vyhovující
§ 5.3 - směrová závislost	vyhovující
§ 5.4 - počáteční citlivost	vyhovující
§ 5.5 - proudění vzduchu	vyhovující
§ 5.6 - oslnění	vyhovující
§ 5.7 - suché teplo	vyhovující
§ 5.8 - chlad (provozní)	vyhovující
§ 5.9 - vlhké teplo, konstantní (provozní)	vyhovující
§ 5:10 - koroze oxidem siřičitým (SO ₂)	vyhovující
§ 5:11 - úder (provozní)	vyhovující
§ 5:12 - vibrace sinusové (provozní)	vyhovující
§ 5:13 - vibrace sinusové (odolnostní)	vyhovující
§ 5:14 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC), zkoušky odolnosti (provozní)	vyhovující
CEM - § 5.14 a) - poklesy a krátká přerušování síťového napájecího napětí	neaplikováno
CEM - § 5.14 b) - elektrostatický výboj	vyhovující
CEM - § 5.14 c) - vysokofrekvenční elektromagnetická pole	vyhovující
CEM - § 5.14 e) - rychlé přechodové děje	neaplikováno
CEM - § 5:14 f) - rázový impuls	neaplikováno
CEM: § 5.14 d) - rušení indukované vysokofrekvenčními poli	neaplikováno
§ 5:15 - požární citlivost	vyhovující
§ 5.16 - hlášení poruchy baterie	vyhovující
§ 5:17 - zvukový výstup	vyhovující
§ 5:18 - trvanlivost zdroje zvuku	vyhovující
§ 5.19 - propojitelné autonomní hlásiče kouře	neaplikováno
§ 5.20 - zařízení pro vypnutí poplachu (volitelné)	vyhovující
§ 5:21 - kolísání napájecího napětí	vyhovující
§ 5:22 - přepólování baterie	vyhovující
§ 5:23 - náhradní napájecí zdroj	neaplikováno
§ 5:24 - elektrická bezpečnost	vyhovující
Příloha L - požadavky pro obytné vozy	vyhovující

NPD = žádný ukazatel není stanoven / NA = neuplatňuje se

9) Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Místo a datum vydání: Crolles, únor 2015: [Crolles February 2015](#) Podpis:

Jméno podepisující osoby: [Jean Michel Bouchet](#)

Funkce: [Product Certification and Regulation Manager](#)

